























#### LEGENDA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

-  OPRAWA WPUSZCZANA 29W IP44 NP/022585
-  OPRAWA NATYNKOWA 22W IP65
-  OPRAWA NATYNKOWA 37W IP65
-  OPRAWA NATYNKOWA 22W PLX IP44 NP/022585
-  OPRAWA NATYNKOWA 29W PLX IP44
-  OPRAWA NATYNKOWA 43W PLX IP44
-  OPRAWA NATYNKOWA 75W PLX IP44 NP/022585
-  OPRAWA NATYNKOWA 43W MPRM IP44
-  OPRAWA NATYNKOWA 55W MPRM IP44
-  OPRAWA NAŚCIENNA 11W PLX IP44 NP/022585
-  OPRAWA AWARYJNA 2H AT IP65
-  OPRAWA AWARYJNA 2H AT NO
-  OPRAWA AWARYJNA 2H AT PC
-  OPRAWA AWARYJNA 2H AT PO
-  OPRAWA EWAKUACYJNA NAŚCIENNA 2H AT
-  OPRAWA EWAKUACYJNA SUFITOWA 2H AT
-  OPRAWA AWARYJNA ZEWNĘTRZNA 2H AT IP65

-  - proj. łącznik pojedynczy
-  - proj. łącznik pojedynczy o IP44
-  - proj. łącznik świecznikowy
-  - proj. łącznik świecznikowy o IP44
-  - proj. czujnik ruchu


**SIEĆ TYPU TN-S**

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIĘTRA			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. UŻYTK. [m <sup>2</sup> ]
2.01	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	GRES ANTYPOŚLIZGOWY	8,06
2.02	KŁATKA SCHODOWA	GRES ANTYPOŚLIZGOWY	24,52
2.03	KOMUNIKACJA	GRES ANTYPOŚLIZGOWY	29,88
2.04	WC MĘŻCZYZN	GRES ANTYPOŚLIZGOWY	7,53
2.05	WC KOBIET	GRES ANTYPOŚLIZGOWY	5,03
2.06	ANEKS KUCHENNY	GRES ANTYPOŚLIZGOWY	11,87
2.07	BIURO	TARKETT	22,85
2.08	BIURO	TARKETT	15,52
2.09	BIURO	TARKETT	21,09
2.10	BIURO	TARKETT	25,92
2.11	BIURO	TARKETT	25,63
2.12	MAGAZYN	TARKETT	21,95
2.13	ARCHIWUM	TARKETT	34,47
2.14	MAGAZYN	TARKETT	21,20
2.15	BIURO	TARKETT	15,60
2.16	STEROWNIA	TARKETT	25,06
2.17	KOMUNIKACJA	GRES ANTYPOŚLIZGOWY	14,03

RAZEM

330,21

UWAGA : W POMIESZCZENIACH: 2.03, 2.04, 2.05, 2.17 SUFITY  
PODWIESZONE NA WYS. 2,70M OD POZIOMU POSADZKI

<div><div>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</div><div></div><div>USPOL-VISION J.m.p. ZDZIŚLAW JAKUB PACZKOWSKI 86-300 Grutka: Polska ul. Chelmska 103 TEL: (056) 6430006 FAX: (056) 6431020 e-mail: biuro@uspol.com.pl www.uspol.com.pl</div></div>	INWESTOR:	Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. Gilwa Mała, gmina Kwidzyn	Tytuł rysunku:  Instalacja oświetleniowa - rzut piętra				WERSJA:  A	NR PROJEKTU:  353/2014	
	OBIEKT:  Budynek socjalny			Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	DATA:  09.2014	NR/ŁOŚĆ ARKUSZY:  1/1
				Projektant	mgr inż. Jakub Paczkowski	KUP/0077/PWOE/10		SKALA RYSUNKU:  1:100	NR RYSUNKU:  E3
				Sprawdzający	inż. Zdzisław Paczkowski	GP.17342/128/TO/p1-02			