



# ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW Sp. z o.o.

82-500 Kwidzyn / Gilwa Mała 8 • tel. +48/55 279 58 28 • tel. +48/55 278 23 73 • fax +48/55 279 58 28 wew. 22  
www.zuo.kwidzyn.pl • e-mail: zuok@wp.pl

Nr sprawy: PT/ 5 /2015

Gilwa Mała, dnia 03.08.2015 r.

Strona internetowa Zamawiającego:  
(www.zuo.kwidzn.p) >> zakładka: Przetargi

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **budowę budynku socjalnego na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej.**

Zgodnie z art. 38 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do ww. postępowania.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego zmieniająca lub uzupełniająca zapisy dokumentacji przetargowej stanowi integralną część SIWZ i staje się wiążąca i nadrzędna w stosunku do pierwotnych zapisów SIWZ.

**Pytanie nr 20:**

Czy inwestor dopuszcza stosowanie rurociągów elastycznych ze stali nierdzewnej w instalacjach solarnych zamiast rurociągów miedzianych ? (Lp. 2.6-2.9 Instalacja solarna z przygotowaniem c.w.u.).

**Odpowiedź:**

Tak.

Jednocześnie Zamawiający informujemy, iż **zmianie ulega opis techniczny do projektu budowlanego instalacji elektrycznej pkt 4.8 – instalacja oświetlenia wewnętrznego w brzmieniu „Oświetlenie wewnętrzne należy zrealizować w oparciu o oprawy LED” na zapis „Oświetlenie wewnętrzne należy zrealizować z punktami oświetlenia tradycyjnego”**

W związku z powyższą wprowadzona zmianą w kosztorysie ofertowym należy przyjąć i wycenić oświetlenie wewnętrzne z punktami oświetlenia tradycyjnego (w ilościach takich jak podano przy oświetleniu z oprawami LED).

W związku z powyższymi wyjaśnieniami i informacjami Zamawiający zgodnie art. 12a wyżej cytowanej ustawy zmienia terminy wyznaczone w pkt 12 SIWZ na:

- składania ofert **do dnia 11.08.2015 r.**, do godz. 7:30,
- otwarcia ofert **dnia 11.08.2015 r.**, o godz. 7:45.

Od powyższego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI - „Środki ochrony prawnej” ww. ustawy Pzp.

PREZES ZARZĄDU  
*mgr inż. Zdzisław Kołmiński*