

Poziom porównawczy 90,00 m n.p.m.


Rzędna terenu projektowanego	95,00	95,00	94,90	94,85	94,80	94,75	94,70	94,10
Rzędna osi rurociągu [m]	93,70	93,70	93,60	93,55	93,50	93,45	93,40	92,53
Zagłębienie osi rurociągu	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,57

Ø90 PE100_SDR17 Wavin								
Materiał	KS							
	Odległości [m]	2,4	6,3	27,2	2,6	2,6	3,7	57,0
	Długość trasy [m]	0,0	2,4	8,7	35,9	38,5	41,0	44,8
								70,4
								127,4

KS

HP80

Wzrostki: KS



P.U.I. "INWEST"		82-500 Kwidzyn	ul. Warszawska 16
Investor:	Zakład Uprządkowania Odpadów Sp. z o.o.		Skala: 1:100/500
Obiekt:	Kompostownia		Branda: sanitarna
Adres:	Głłoc Mała 8, 82-500 Kwidzyn, gm. Kwidzyn		
Nazwa rysunku:	Profil podziemny kanalizacji tłocznej		
Opracował:	mgr inż. Grzegorz Szczypanek	Podpis:	Nr rys.:
Projektował:	mgr inż. Piotr Dzięweczyński	Data: 03-2015r.	
	GPdK+7342-70/06	Data: 03-2015r.	S-10